



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ74.В.00463/24

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОЛАЙН» (ООО «ТЕХНОЛАЙН»).

Место нахождения: 446300, РОССИЯ, Самарская область, город Отрадный, промзона Промышленная зона-1, д. 1.

ОГРН 1056372008241, ИНН 6372009759, Телефон: +78466133334, Адрес электронной почты: info@technoline-nw.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОЛАЙН» (ООО «ТЕХНОЛАЙН»).

Место нахождения: 446300, РОССИЯ, Самарская область, город Отрадный, промзона Промышленная зона-1, д. 1.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 446300, РОССИЯ, Самарская область, город Отрадный, промзона Промышленная зона-1, д. 1. ОГРН 1056372008241, ИНН 6372009759.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, ОГРН: 1117847160640, ИНН: 7817322760, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ74.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные, изготовленные иглопробивным способом, с дальнейшим нанесением кода ОКПД 2 13.95.10.111 пропитки либо термообработкой, в рулонах, марок согласно Приложению №1 на 1 листе, выпускаемые по СТО 78262563.006-2008 издание 4 «Напольные покрытия. Технические условия». код ТН ВЭД ЕАЭС - Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний: № ППБ-406/04-2024 от 25.04.2024 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90); акта анализа состояния производства № 128-СС/03-2024, выданного 27.03.2024 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.

Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности, обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения) в Приложении №2 на 1 листе.

Условие хранения: Хранить в сухих проветриваемых помещениях при температуре от -30 °С до +40 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и отопительных систем, исключающих попадание прямых солнечных лучей, с соблюдением правил пожарной безопасности. Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 26.04.2024

по

25.04.2029



Руководитель

(подпись) (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт-аудитор

(подпись) (эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Лесин Сергей Николаевич

(фамилия, имя, отчество)

Зинина Александра Константиновна

(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 **К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ RU C-RU.ПБ74.В.00463/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
13.95.10.111	-	Покрытия напольные, изготовленные иглопробивным способом, с дальнейшим нанесением пропитки либо термообработкой, в рулонах, марок: ФлорТ-Стар», «ФлорТ-Экспо», «ФлорТ-Офис», «ФлорТ-Про», состоящие из 100% полипропилена, с пропиткой из синтетического латекса, без подложки, высотой ворса от 2,5 до 6,0 мм, общей толщиной от 3,0 до 7,0 мм, общей поверхностной плотностью от 355 до 705 г/м²; «ФлорТ-Софт», состоящие из 100% полипропилена, с пропиткой из синтетического латекса, без подложки и без ворса, толщиной от 3,0 до 4,0 мм, поверхностной плотностью 400 до 500 г/м²; «ФлорТ-Оста», состоящие из 100 % полиэфирных волокон, без подложки, без ворса, общей толщиной от 3,0 до 4,0 мм, общей поверхностной плотностью от 330 до 370 г/м².	СТО 78262563.006-2008 издание 4 «Напольные покрытия. Технические условия».



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудитор)

(подпись)

(подпись)

Лесин Сергей Николаевич
(фамилия, имя, отчество)

Зинина Александра Константиновна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ74.В.00463/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения)

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Методы испытаний на распространение пламени	Нераспространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13 п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13 п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13 п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2) в соответствии со ст. 13 п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Лесин Сергей Николаевич
(фамилия, имя, отчество)

Зинина Александра Константиновна
(фамилия, имя, отчество)